

Législation sur les fluides frigorigènes

Décret no 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques D1

Arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d'étanchéité des installations de fluides frigorigènes

Suivant arrêté 7 mai 2007 Contrôle d'étanchéité (arrêté 7 mai 2007):

- **1 fois par an** pour les équipements entre 2 kg et 30 kg de charge de fluide **avec établissement d'un rapport**
-
- **1 fois tous les 6 mois** pour les équipements entre 30 kg et 300 kg de charge de fluide **avec établissement d'un rapport**
-
- **1 fois par trimestre** pour les équipements dépassant 300 kg de fluide **avec établissement d'un rapport**

Sensibilité des détecteurs : 5 g par an / Contrôleurs d'ambiance : au moins 10 ppm +
Vérification de ces équipements 1 fois par an